

会場名： 広島県会場

プログラム番号： 3

課題名： 橋梁保全の知見を生かした新設橋梁の留意点

質問1

- ・新設橋梁の設計・施工の留意事項（案）は、一般民間人が閲覧（又は購入）することは可能ですか。公文書公開で見れますか？

回答1

- ・本図書は、一般の方にも、閲覧、貸し出しができますので、中国技術事務所（施工調査課 技術情報係）あて、お申し出ください。
電話 082-822-2340（代）
-

質問2

- ・アラミド繊維を貼り付けた場合、漏水時又は点検時に支障は出ないのでしょうか？留意点の中でもさらなる改善の方法も検討される予定はあるのでしょうか。

回答2

- ・連続繊維シートによるあらかじめの剥落対策を提案しておりますが、本図書で示した写真のような格子状タイプのものは、コンクリート表面が目視できますので、橋梁点検時に近接目視で損傷を確認することは可能と認識しております。
 - ・また、今後とも、本図書に関する意見や施工実績等を踏まえ、随時、内容の拡充を図っていくように考えております。
-