

お知らせ

平成22年7月23日

資料提供先 島根県政記者会  
浜田記者クラブ  
益田記者クラブ

～国道9号直地防災 ただち野広2号橋 のびろ（仮称）  
の施工不具合について～

一般国道9号の鹿足郡津和野町において施工しています「野広2号橋（仮称）」において、既に完成している橋台（A2）と工事中の3つ橋脚（P1、P2、P3）の高さが計画に比べ低く施工されていたことが確認されました。

内容

- 橋台（A2）、橋脚（P1、P2、P3）において水準高さの錯誤により、橋台、橋脚の高さが計画より約38cm低く施工されていた。

今後の対応

- 施工された橋台、橋脚について検証した結果、構造的に使用できることを確認しました。そこで道路の高さを約38cm低くする計画に変更することとした。

その他

- この施工の不具合により供用時期（平成24年度予定）への影響はありません。

《お問い合わせ先》

□国土交通省 中国地方整備局 浜田河川国道事務所

副所長 錦織 豊（にしこおり ゆたか）

TEL（0855）22-2480（代表）