飲料水検査報告書

発行　令和 4年1月26日

建築物飲料水水質検査業登録番号　広島県09水第3031号

株式会社 日本総合科学

広島県福山市箕島町南丘399番地46
電話（084）981-0181(代表)

受付番号　21FW561999M

採水日時	令和 4年1月11日　12:20			受付月日	令和 4年1月11日
試料名	地下水			採水場所	中国地方整備局　八田原ダム管理所（夢の山水　水汲み場）
依頼所住所	広島県世羅郡世羅町小谷1100-1			建築物名	―――
依頼所	中国地方整備局　八田原ダム管理所			所有者名	―――
天候	曇	気温　6.2℃	水温　8.6℃	採水者	[redacted]
検査年月日	令和 4年1月11日 ～ 令和 4年1月26日			立会者	―――

	検査項目	結果値		基準値
	蒸発残留物	90	mg/L	500mg/L以下
	全硬度	18	$CaCO_3$mg/L	――
	遊離炭酸	7.2	mg/L	――
	過マンガン酸カリウム消費量	0.2	mg/L	――
	臭気強度(TON)	1 未満	度	――
	残留塩素	0.1 未満	mg/L	――
		以下余白		

判定　参考として御依頼の項目は、水道法の水質基準に適合します。

検査者

[redacted]