飲料水検査報告書

発行　令和 5年1月26日

建築物飲料水水質検査業登録番号　広島県09水第3031号

株式会社 日本総合科学

広島県福山市箕島町南丘399番地46
電話（084）981-0181(代表)

受付番号　22FW595395M

採水日時	令和 5年1月10日　12:50			受付月日	令和 5年1月10日
試料名	地下水			採水場所	中国地方整備局　八田原ダム管理所（夢の山水　水汲み場）
依頼所住所	広島県世羅郡世羅町小谷1100-1			建築物名	――
依頼所	中国地方整備局　八田原ダム管理所			所有者名	――
天候	晴	気温　9.8℃	水温　9.6℃	採水者	[redacted]
検査年月日	令和 5年1月10日 ～ 令和 5年1月26日			立会者	――

	検査項目	結果値		基準値
	蒸発残留物	90	mg/L	500mg/L以下
	全硬度	17	$CaCO_3$mg/L	——
	遊離炭酸	6.9	mg/L	——
	過マンガン酸カリウム消費量	0.1 未満	mg/L	——
	臭気強度(TON)	1 未満	度	——
	残留塩素	0.1 未満	mg/L	——
		以下余白		

判定　参考として御依頼の項目は、水道法の水質基準に適合します。

検査者

[redacted]