

中国地方整備局総合評価審査委員会 第1部会(第10回)開催結果の概要

1. 日時：平成19年3月7日（水）14:00～15:00
2. 場所：八丁堀シャンテ3階「松竹の間」
3. 出席委員：第1部会 会長 佐藤 良一 広島大学大学院工学研究科
 第1部会 委員 今岡 務 広島工業大学環境学部環境情報学科
 第1部会 委員 沖田 俊治 中国電力(株)事業支援部門

4. 議事次第：

- (1) 審査対象工事の全体説明
 審査対象工事件数・・・全2件

<件数の内訳>

- ・評価項目・加算点の審査（公告前審査・・・ 1件）

表1【標準型】(施工体制確認型)

工種	施工体制評価点+加算点の合計					計
	50～	60～	70～	80～	90～	
一般土木	-	-	-	1	-	1
計	0	0	0	1	0	1

- ・ 技術提案の審査（入札前審査・・・・・・・・ 1件）

表2【簡易型】

工種	加算点の合計					計
	10～	20～	30～	40～	50～	
暖冷房衛生	-	1	-	-	-	1
計	0	1	0	0	0	1

- (2) 審査対象工事の個別説明
 対象工事件数・・・・・・・・・・・・・・ 2件
 - ・ 菅沢ダム取水放流設備本体工事
 - ・ 備北丘陵公園サービス拠点機械設備工事

5. 主な意見の概要

- ・ 放流管周辺部の水密性向上について
 水平部のコンクリート打設について、横向きであり充てんが難しい。適切に空気抜きを行う方法を技術提案で求めても良いと思われる。
- ・ 配管の施工に関する品質計画について
 仕様書の内容をそのまま記載している企業も見られるため、求める技術提案の内容について企業への周知を徹底する必要がある。

→ 部会で頂いたご意見については、今後の総合評価実施での参考とする。

日時：平成19年3月7日（水）14：00～15：00
場所：八丁堀シャンテ3階 松・竹の間

平成18年度 中国地方整備局総合評価審査委員会 第1部会(第10回)

議 事 次 第

1. 開 会

2. 挨拶

3. 議 事

1) 審査対象工事の個別説明

4. 閉 会