

同時資料提供先：合同庁舎記者クラブ  
広島県政記者クラブ  
中国地方建設記者クラブ

**広島国道事務所からの  
お知らせ**

**一般国道2号 大竹市立戸4丁目(立戸4丁目交差点)における  
工事事故(工業用水道管の破損)について  
～第1報～**

本日(2/13)10時30分頃、一般国道2号 大竹市立戸4丁目(立戸4丁目交差点)において、下記の通り工事事故(工業用水道管の破損)が発生しましたのでお知らせします。

- 発生日時 2月13日 午前10時30分頃
- 発生場所 国道2号 大竹市立戸4丁目(立戸4丁目交差点) 東側  
(大竹市立戸4丁目 369k150(三菱レーヨン側))
- 事故状況 工業用水道管(径500mm)を破損  
※歩道内において標識基礎の移設作業中に深さ約1.5mの位置で工業用水道管(径500mm)を誤って破損したものの。
- 工事名 国道2号立戸交差点外整備工事  
※発注者：国土交通省 広島国道事務所  
※施工者：株式会社 三洋技建
- 工事目的 交差点改良(立戸4丁目交差点の右折車線設置)の工事
- 事故後の状況(14時00分現在)
  - ・国道2号の通行に影響はありません。
  - ・工業用水は工場(1社)へ送水されており、影響は調査中。

今後、復旧の見通しが立ち次第、お知らせを致します。

**(問合せ先)**

**国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所**


【工事担当】 交通対策課長 こうだ のぶたけ  
甲田 展丈

【広報担当】 計画課長 いない やすひろ  
稲井 康弘

TEL(082)281-4131 FAX(082)286-7897

ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/index.html>

道の相談室 0120-106-497 (トウロヨナレ)



至 広島市

大竹市役所

一般国道2号

国道2号立戸交差点外整備工事  
事故発生箇所

大竹紙業工場

大竹駅

至 岩国市