

尾原ダム湧水対策検討委員会（第1回）の総括

1．議事の内容

平成23年6月10日に開催した尾原ダム湧水対策検討委員会（第1回）において、以下の内容について審議を行った。

審議内容

- 1) 尾原ダム試験湛水の状況及び湧水の経緯報告 等
- 2) 計測結果の報告
- 3) 調査内容・結果の説明
- 4) その他

2．審議の結果

事務局である出雲河川事務所から尾原ダムにおける現在までの事象及び調査内容・結果について委員に説明を行い、審議を行った。

審議結果

審議結果は以下のとおりである。

- ・試験湛水の計測データからダム堤体の挙動に異常は認められない。今後巡視結果も含めて整理を行うこと。
- ・降雨量と湧水量の関係について、データの再整理を行うこと。
- ・F1断層について、調査・施工時のデータを再整理すること。
- ・湧水の要因と、貯水池からの地下浸透については分けて整理すること。
- ・上記の整理を踏まえ、湧水の要因特定について更に整理を行うこと。
- ・事務局提案の資料一部非配布については了解した。