

平成27年1月6日

お知らせ

情報提供先 : 出雲市政記者クラブ

■工事現場における事故発生(お知らせ)追加情報

国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所発注工事において、工事事故による停電が発生しましたので、お知らせします。

記

1. 事故発生日時 : 平成27年1月6日(火)午前3時46分頃
2. 発生場所 : 島根県出雲市上塩冶町(斐伊川放水路左岸 10k200付近)
3. 工事名 : 斐伊川放水路監督官詰所撤去
4. 受注者 : (株)トガノ建設
5. 工期 : 平成26年11月18日～平成27年2月27日
6. 事故概要 : 放水路監督官詰所の解体のために1月5日に設置した仮設足場(高さ8.5m、幅30.6m)が、1月6日早朝の強風によって倒れ、電線に接触した。
7. 被害状況 : 人的被害 無し
物的被害 出雲市馬木北町、朝山町の一部、約180戸が午前3時46分から約2時間停電。短時間停電もあったが発生戸数は不明。
停電については午前6時4分に復旧済み。
(中国電力からの聞き取り)
事故発生箇所に近接する国道184号及び広域農道への影響はありません。
8. 事故原因 : 事故原因の詳細については調査中です。

※下線部が追加情報

問い合わせ先



国土交通省

国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

電話:0853-21-1850(出雲河川事務所代表)


副所長(技術)

あおと せいじ
青戸 生治

【担当】建設専門官

はまだ けんいち
浜田 健一

■位置図



事故発生箇所

出雲市上塩冶町地内
(斐伊川放水路左岸 10k200付近)

■平面図

