

お知らせ

平成19年4月20日

1 状況

平成19年4月20日 13:00現在

本日、9:30分ころ、天神川水系三徳川の賀茂橋下部工事において、右岸側（A2）橋台の護岸基礎工施工のため水替え中に、現場から150m離れた三朝町所有水道源取水井戸の水位が低下しポンプの自動運転が停止した。さらに、三朝町内に給水する「栗谷配水池」（取水井戸から送水先）の水位が低下し警報がなったとの報告を受ける。

現在、工事を中止し、水位の回復状況を監視中。

給水車を手配中。

2 発生場所

東伯郡三朝町大字大瀬

3 発生日時

平成19年4月20日 7:30分頃

4 発生原因

現在調査中

問い合わせ先

国土交通省倉吉河川国道事務所

副所長 ささおかそういち 笹岡総一、工務第一課長 おかりきお 岡 力夫

0858-26-6221（内線2040R311）