

お知らせ

平成19年4月20日

【第三報】

三朝町水道水源井戸水の水位低下にかかるその後の経過報告

○現在の水位（19：00）

井戸天端より3.85m（通常 井戸天端より2.6m）

○水位の状況及び今後の対応

工事箇所^の河川水位は、工事着手前の状況に戻っており、午前中に比べて井戸水位の回復が早くなったことから、三朝町は、井戸ポンプの手動 or 自動の運転切り替えを全て自動でできるようにシステムを変更した。

今後は、井戸の水位を定期的に測定しながら水位の状況を監視し、併せて原因究明を行っていくこととしている。

問い合わせ先

国土交通省倉吉河川国道事務所

副所長 さきおかそういち 笹岡総一、工務第一課長 おかりきお 岡 力夫

0858-26-6221（内線2040R311）