

## お知らせ

資料提供  
三次記者クラブ  
中国新聞吉田支局



令和元年8月19日

### 江の川水系多治比川への油流出について【第2報（最終）】

令和元年8月19日（月）16時30分現在

事象概要：8月18日（日）20時頃、安芸高田市吉田町の吉田総合病院でボイラー用燃料配管の破損により流出した油（A重油）が水路に流出、江の川水系多治比川へ流出し、一部江の川本川へも流出した。

対応状況：安芸高田市消防本部が多治比川と江の川の合流点にオイルフェンスを設置し、吸着マットにより油の回収を行った。  
三次河川国道事務所が合流点にオイルフェンス及び万国旗油吸着マット、江の川高樋堰下流に万国旗油吸着マットをそれぞれ設置した。  
また、安芸高田市は吉田総合病院直下流の水路に吸着マットとオイルフェンスを設置した。

発生源の対策：本日14時頃、発生源である病院敷地内での流出対策を完了した。

河川への影響：確認されていない。

取水への影響：確認されていない。

魚の斃死：確認されていない

発生源の対策と油回収を完了し、今後今回の発生源からの新たな油流出の恐れがないことを関係機関で確認した。15時頃、発生源から合流点までの間を関係機関で再度確認し異状は認められなかった。このことから、15時30分頃、すべてのオイルフェンスなどを現地から撤去し、河川内での作業を完了した。

#### <問い合わせ先>

江の川（上流）水質汚濁防止連絡協議会 事務局

国土交通省中国地方整備局三次河川国道事務所

【事務局担当】 占用調整課

TEL：(0824)63-4121 FAX：(0824)63-3132