


平成16年10月20日に接近した台風23号により倉敷市玉島地区等において内水による浸水被害が発生した。浸水被害のあった倉敷市黒崎では内水排除ポンプと消防車により排水を行っていたが、ポンプ能力を上回り地区の浸水が進行した。このため国土交通省では、岡山県及び倉敷市からの要請により排水ポンプ車を派遣し、関係機関と協力して排水作業を行い浸水被害の早期解消に貢献した。



ポンプ車活動状況

H16.10.20 台風23号
岡山河川事務所より2台のポンプ車が出動
排水ポンプ車(1.0m³/s及び0.5m³/s)
延べ12時間20分の稼働により、
約29,100m³を排水




ポンプ車稼働地区被害状況
10月20日
浸水面積:4.12ha
浸水戸数:39戸(床下)



浸水発生!

自治体より協力要請

排水ポンプ車出動



浸水の早期解消