



広報様式－２

お知らせ

岡山河川事務所
記者発表・配付資料

※発表同時解禁

記者発表資料	平成27年 7月17日
配 布 日	6 : 15

■同時発表先：岡山県政記者クラブ

台風11号に対する岡山河川事務所の 防災対応について(第2号)

(平成27年 7月17日 6時00分 現在)

国土交通省岡山河川事務所は、台風11号による防災体制を平成27年7月16日16時00分に警戒体制とし、風水害に対して備えています。

なお、「タイムライン(防災行動計画)」に基づき排水機場の操作や河川巡視等の防災行動を実施していますが、6:00時点で台風による被害は国直轄区間においては確認されていません。

引き続き、台風11号による被害防止に向けて防災行動を実施していきます。

※岡山河川事務所ホームページにおいて、防災情報を発信しています。

【岡山河川事務所ホームページ URL】 <http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/>

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所

電話番号(昼夜間) 086-223-5101 (代表)

【担当】

広報総括 副所長(技) かわしま 川島 あきまさ 明昌

広報担当 調査設計課長 ちの 千野 たかひこ 貴彦

タイムラインチェックリスト

岡山河川事務所

平成27年7月17日

時間軸	確認事項	確認日時	備考	
-72h	施設（水門、排水機場等）の点検・操作確認 <ul style="list-style-type: none"> ■ 水門、樋門、排水機場の遠隔監視システムで点検・操作確認 ■ 排水ポンプ車、照明車の試運転 	7月14日 14:00 7月15日		
	災害対策用資機材・復旧資機材の確保 <ul style="list-style-type: none"> ■ 災害協定業者収集可能資機材の確認 	7月15日		
	河川敷での工事の安全確認 <ul style="list-style-type: none"> ■ 工事現場の飛散防止等の安全確認 	7月16日		
	維持工事業者・河川巡視員への情報提供 <ul style="list-style-type: none"> ■ 維持工事業者・河川巡視員へ気象情報・体制情報等の提供 	7月14日 16:30		
	リエゾン体制の確認 <ul style="list-style-type: none"> ■ リエゾン派遣予定者の選定 	7月14日 17:00	備前市に2名派遣	
	協力機関・防災エキスパート等の確認 <ul style="list-style-type: none"> ■ 災害時協定業者への事前連絡 ■ 防災エキスパートへの事前連絡 	7月14日 15:00 7月15日 13:00		
-24h	水門、樋門等の施設操作 <ul style="list-style-type: none"> ■ 水門、樋門、排水機場の操作、運転 			
	吉井川	<u>7月17日</u>	<u>1:04</u>	乙子排水機場 永江川排水機場 千田川排水機場 を稼働中
	旭川			
	百間川			
	高梁川			
	出水時点検の実施 <ul style="list-style-type: none"> ■ 出水時河川巡視の実施 			
	吉井川	<u>7月17日</u>	<u>0:55</u>	下流区間を巡視 (異常なし)
	旭川			
	百間川			
	高梁川	<u>7月17日</u>	<u>1:30</u>	下流区間を巡視 (異常なし)
水位予測の実施 <ul style="list-style-type: none"> ■ 自治体への水位情報の連絡 				
吉井川				
旭川				
百間川				
高梁川				

事務所名	機 場 名	ポンプ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	担 当	
岡山河川 事務所	乙子排水機場 ・吉井川水系千町川	1号 5.0m3/s					4:25~																					
		2号 5.0m3/s					4:39~																					
		3号 10.0m3/s			2:38~																							
		4号 10.0m3/s			3:13~																							
	川口排水機場 ・吉井川水系千田川	1号 5.0m3/s												運転なし														
		2号 5.0m3/s												運転なし														
	千田川排水機場 ・吉井川水系千田川	1号 5.0m3/s							5:20~																			
		2号 5.0m3/s							5:21~																			
		3号 5.0m3/s							5:22~																			
		4号 15.0m3/s							5:15~																			
	永江川排水ポンプ場 ・吉井川水系永江川	1号 1.0m3/s		1:04~																								
		2号 1.0m3/s		1:20~																								
	大原排水機場 ・旭川水系地蔵川	1号 2.2m3/s											運転なし															
		2号 2.2m3/s											運転なし															
	平井排水機場 ・旭川水系倉安川	1号 4.0m3/s										運転なし																
		2号 4.0m3/s										運転なし																
	庄内川排水機場 ・旭川水系庄内川	1号 5.0m3/s											運転なし															
		2号 5.0m3/s										運転なし																
		3号 5.0m3/s										運転なし																
	倉安川排水機場 ・旭川水系倉安川	1号 1.25m3/s										運転なし																
2号 1.25m3/s											運転なし																	
3号 2.5m3/s											運転なし																	
軽部排水機場 ・高梁川水系軽部川	1号 1.5m3/s										運転なし																	
	2号 1.5m3/s										運転なし																	
二万谷川排水機場 ・高梁川水系二万谷川	1号 1.5m3/s										運転なし																	
	2号 1.5m3/s										運転なし																	

排水機場位置図

