



【お詫び】太田川放水路工事に係わる停電事故について

国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所発注の放水路関連工事において、下記のとおり、工事作業中のクレーン車が中国電力の送電線に近づき、近隣地区で停電する事故が発生しました。

地域のみなさまには、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

なお、中国地方整備局太田川河川事務所においては、事故原因の究明後、再発防止の徹底を図ってまいります。

記

1. 事故発生日時：平成25年12月28日（土） 8時45分頃
2. 発生場所：広島市西区新庄町地先
太田川放水路右岸 4k550 付近（山本川合流部）
3. 工事名：太田川放水路緊急河川敷道路函渠外第2工事
4. 停電の状況：広島市西区の一部 約9700戸が約1～3分間程度

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

副所長（改修）

湯 浅

丈 司

（ ゆ あ さ

じ ょ う じ ）

担当 工務第一課長

兼 原

勝 英

（ か ね は ら

か つ ひ で ）

082-221-2436 （代表）