

太田川河川事務所

記者発表・配付資料

記者発表資料  
配布日時

平成30年5月21日  
19:45 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

## 「平成26年8月豪雨」による土石流被害箇所における 1010隣溪流土石流警報装置（ワイヤーセンサー）の 誤作動について（続報）

本日（5月21日）16時36分、広島市安佐南区八木町の1010隣溪流に設置してある土石流警報装置（ワイヤーセンサー）で異常を感知し、周囲においてサイレンの吹聴、パトランプの回転がありました。

現地確認を行ったところ、土石流が発生した形跡はなく、地形変化が見られないため誤作動と判断しました。

本日の誤作動箇所は5月18日、19日と同じ箇所の土石流警報装置（ワイヤーセンサー）であり、地域のみなさまには誤作動により、度々のご心配をおかけいたしましたことお詫び申し上げます。

誤作動のあった土石流警報装置（ワイヤーセンサー）については、本日、警報機器の更新を行ったところですが、本日の誤作動を受けて、引き続き原因究明に努めるとともに、信頼性向上のため、今後は電氣的に別系統のワイヤーセンサーをもう1セット追加して二重化を行い、両方のセンサーがともに切れたら作動するシステムとし、正確な警報に努めてまいります。

なお、他箇所の土石流警報装置（ワイヤーセンサー）3箇所についても、既に簡易点検を始めましたが、1010隣溪流での誤作動を受けまして詳細な点検につとめて参ります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所  
082-222-9244（直通）

【担当・問い合わせ先】

工務第二課長 末永 敦