

お知らせ

平成20年12月24日

資料提出先：鳥取県政記者会

中国横断自動車道姫路鳥取線の工事事故について

- 平成20年12月24日14時45分頃に、鳥取市用瀬町安蔵、家奥、江波、川中、古用瀬、屋住地内の中国横断自動車道姫路鳥取線の工事現場において、工事事故が発生しました。
- 道路安全施設を施工中、トンネル電気設備用の高圧ケーブルを切断し、周辺の一般民家600戸が停電しましたが、同日15時50分頃に全戸復旧しました。
- 今後は、原因究明を行うと共に、再発防止対策を検討することとしています。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
TEL：0857-22-8435(代) FAX：0857-29-8548

	副所長（道路）	いとう ひろあき 伊藤 博昭
【工事担当】	建設専門官	まえた ふみお 前田 文雄
【広報担当】	調査設計課長	くまなか たつひこ 熊中 龍彦

鳥取河川国道事務所ホームページアドレス
<http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/>