

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	鳥取河川国道事務所	水系名	千代川	河川名	千代川			
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)			
区域番号	左右岸	距 離 標									
① 水上スキ ー利用箇 所	左右岸	0k000 ～ 3k600	H22.7.8	河口付け替え跡 河口樋門	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○護岸前面30 m 付近に河口付け替え跡と 思われる部分的な盛り上がりがあり、水 面下に水没した場合、浅場になり船が乗 揚げる恐れがある。 ○木杭があり、水面下に水没した場合、船 に接触する恐れがある。 ○河口樋門の量水標が変形しており、船に 接触する恐れがある。	② ② ②	応) 危険性の表示。 本) 対策方法を検討。			
② 市民スポ ーツ広場	右岸	4k200 ～ 5k100	H22.7.8	階段護岸	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○案内看板の危険区域表示が消えかかっ ている。	②	本) 再表示。			
③ 鳥取市河 原町河川 公園水辺 プラザ	右岸	17k200 ～ 17k750	H22.7.5	階段護岸 人工島 飛び石	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○特に問題なし					
④ 流し雛の 緩傾斜護 岸	右岸	25k000 ～ 25k100	H22.7.5	低水護岸	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○特に問題なし					

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、応) 応急措置
本) 本措置 に分け記載。

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	鳥取河川国道事務所		水系名	千代川		河川名	袋川（旧）				
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果			区 分	実 施 す る 措 置 （ 予 定 ）				
区域番号	左右岸	距 離 標												
⑤ 重箱緑地 公園（浜 坂 遊 水 池）	右岸	3k200 ～ 3k300	H22.7.8	階段護岸	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○特に問題なし								

注）・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。（個々の施設毎に記載するものではない）
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置（予定）欄に、応）応急措置
本）本措置 に分け記載。

(別表－２)

河川における安全利用点検に関する点検結果表

整備局等名	中国地方整備局		事務所名	鳥取河川国道事務所	水系名	千代川	河川名	袋川		
対 象 区 域			点検実施 期 間	対 象 施 設	点 検 項 目	点 検 結 果	区 分	実 施 す る 措 置 (予 定)		
区域番号	左右岸	距 離 標								
⑥ 宮ノ下水 辺公園	右岸	4k400 ～ 4k760	H22.7.8	○親水水路	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○特に問題なし				
⑦ 国府町水 辺の楽校 (町屋広 場)	左岸	6k250 ～ 6k500	H22.7.8	○親水水路 ○飛び石	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○特に問題なし				
⑧ 国府町水 辺の楽校 (谷広場)	右岸	9k150 ～ 9k350	H22.7.8	○親水水路、池	○施設の損傷及び変形等による 危険性の増大 ○水面を利用する観点での危険 性の注意喚起	○特に問題なし				

注) ・対象施設及び点検項目欄については、対象区域毎に、実施した点検内容について記載。(個々の施設毎に記載するものではない)
・点検結果及び応急措置欄については、点検の結果、何らかの措置が必要とされた施設について記載。
・区分欄は、①利用者の人命に重大な危険が生じる。
②利用者の人命に重大な危険が生じない。 を記載。
・実施する措置(予定)欄に、応) 応急措置
本) 本措置 に分け記載。