

本日の議事のまとめ

本日の議事のまとめ

- 「まとめ」については、事務局(案)で了承する。
- 高濃度酸素溶解装置の運用は、事務局案を原則とし、今後も水質等のデータを取得しつつ、弾力的に運用してもらいたい。
- ダム湖内に沈殿した物質の挙動を把握することは重要である。このため“底質調査”を「モニタリング調査」として位置付ける。なお、実施に関しては、「定期水質・底質調査」で行うことで差支えない。