

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度福山管内電源設備工事
工事地名	福山河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福山河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 8年 9月 7日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内電源設備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	52,798,000		
電源設備	式	1	52,798,000		
無停電電源設備	式	1	52,798,000	無停電電源装置	1 台
				入出力盤、UPS盤；	
				蓄電池	180 個
				長寿命MSE相当 150Ah；	
				蓄電池	36 個
				長寿命MSE相当 100Ah；	
機器単体費	式	1	52,798,000		
電気設備	式	1	1,170,792		
電源設備工	式	1	1,083,792		
無停電電源設備設置工	式	1	477,992	無停電電源装置設置	1 台
				入出力盤、UPS盤；	
				蓄電池盤設置	1 面
				1面目（蓄電池据付を含む）；	
				蓄電池盤設置	1 面
				2面目以降（蓄電池据付を含む）；	
				蓄電池設置	36 個
				長寿命MSE相当 100Ah；	
配管・配線工	式	1	256,660	装置間配線(材料のみ)	3 m
				CV100mm ² -1C；	
				ビッド配線	31 m
				CVT60mm ² ；	
				ビッド配線	16 m
				FCPEV-S0.65mm-5P；	
				ラック配線	13 m
				FCPEV-S0.65mm-5P；	
無停電電源設備撤去工	式	1	253,626	無停電電源装置撤去	1 台
				入出力盤、UPS盤；	

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内電源設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				蓄電池盤撤去 1面目（蓄電池撤去を含む）；	1	面
				蓄電池盤撤去 2面目以降（蓄電池撤去を含む）；	1	面
				蓄電池撤去 長寿命MSE相当 100Ah；	36	個
配管・配線撤去工	式	1	43,236	ビッド配線撤去 CV100mm2-3C；	31	m
				ビッド配線撤去 SWVP0.5mm-6C；	17	m
				ラック配線撤去 SWVP0.5mm-6C；	13	m
運搬工	式	1	52,278	現場発生品運搬（電気）	1	式
				現場発生品運搬（電気） 蓄電池輸送	1	式
工場製品輸送工	式	1	87,000			
輸送工	式	1	87,000	輸送（電気）	1	式
直接工事費	式	1	1,170,792			
共通仮設費	式	1	123,080			
共通仮設費	式	1	25,080			
技術管理費	式	1	4,080	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	21,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	98,000			
純工事費	式	1	1,293,872			

積算内訳書

工事名	令和8年度福山管内電源設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	511,000	
機器間接費	式	1	5,163,000	
技術者間接費	式	1	16,000	
機器管理費	式	1	5,147,000	
工事原価	式	1	6,967,872	
一般管理費等	式	1	1,674,128	
工事価格	式	1	61,440,000	