



令和3年12月28日

吉井川水系吉野川への油流出について（第1報）

【12月28日（火）19:00時点】

次のとおり、河川への油流出が確認されましたのでお知らせします。

- 1 発生日時
12月28日（火） 9:30頃
- 2 発生箇所
一級河川吉井川水系吉野川（県管理区間：勝英地域事務所管内）
美作市古町1703-2（美作市立大原病院）
- 3 事 象
タンクローリーから病院施設へ給油中に油漏れが発生し、吉井川
水系吉野川への流出するという事案が発生しました。
- 4 発生原因
燃料タンクへの給油の操作誤り
- 5 対応状況
現在、美作市と岡山県が協力して、河川へオイルフェンスや吸着
マットを設置するなど流出防止対策を行っています。
- 6 取水への影響
現在のところ取水停止等の情報はありません。
- 7 今後の対応
岡山県と美作市で翌日まで24時間体制で監視を行います。

問 い 合 わ せ 先

岡山三川水質汚濁防止連絡協議会 事務局
中国地方整備局 岡山河川事務所
電話 086-223-5196（防災情報課直通）
【担当者】 総括保全対策官 乗松 晃生（内線308）
防災情報課長 大草 智（内線281）