



記者発表資料
配布日

平成25年12月28日

- 同時発表先 : 広島県政記者クラブ
合同庁舎記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

工事現場における事故発生（お知らせ）

国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所発注工事において、工事事故による停電が発生しましたので、お知らせします。

記

1. 事故発生日時 : 平成25年12月28日（土） 8時45分頃
2. 発生場所 : 広島市西区新庄町地先
太田川放水路右岸 4k550 付近（山本川合流部）
3. 工事名 : 太田川放水路緊急河川敷道路函渠外第2工事
4. 受注者 : (株) 伏光組
5. 工期 : 平成25年9月3日～平成26年3月31日
6. 事故概要 : 既製杭工において、クローラークレーンにて鋼管を吊り込む作業を行っていたところ、アームが送電線に近づき、空気放電し、停電が発生。（接触はしていない）
7. 被害状況 : 人的被害 無し
物的被害 広島市西区において、1万戸程度が1～3分間程度停電した（中国電力聞き取り）
8. 事故原因 : 現在調査中

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所
電話 082-221-2436（代表）

副所長（改修） 湯 浅 丈 司 （ ゆ あ さ じ ょ う じ ）
担当 工務第一課長 兼 原 勝 英 （ か ね は ら か つ ひ で ）



太田川
シンボルマーク

■位置図



事故発生場所

広島市西区新庄町地先
太田川放水路 右岸4k550付近
(山本川合流部)

■平面図

