

## 記者発表・配付資料

記者発表資料

平成27年12月8日

■ 同時発表先： 合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ  
岩国日刊記者クラブ、

## 小瀬川の重油流出事故について【最終報】

平成27年11月18日（水）に発生した、小瀬川へ和木町公共下水道ポンプ場の重油流出事故について、下記のとおり下水道ポンプ場の雨水槽内の油除去及び水質結果により今後の安全が確認されましたので重油流出事故の対応を終了します。

### 【経緯】

- 1) 11月18日、ポンプ場雨水槽内に重油が流入したが小瀬川に微量であるが流出。
- 2) 小瀬川の放流口にオイルフェンス及び吸着マットを設置。
- 3) 11月18日～12月1日までの間、バキュームダンパーによる重油の除去作業及び高圧洗浄機等による清掃を実施。
- 4) 12月1日、作業終了し、雨水槽内の排水について水質検査のため採水を実施。
- 5) 12月2日、油除去作業が完了していること及び降雨により雨水槽の規定水位を超えたため和木排水樋門より小瀬川に16分間放流。  
なお、現地で油膜や油の刺激臭はなかったことを確認。
- 6) 12月4日、水質検査結果の報告があり、人体への影響が無いことを確認。

### 【水質検査結果水質検査結果】

- 1) ノルマルヘキサン抽出物質含有量：ND（定量下限値の0.5mg/L以下）  
（水質汚濁防止法に基づく排水基準は5mg/L以下）
- 2) 陰イオン界面活性剤：0.09mg/L（水道水の水質基準は0.2mg/L以下）

### ○問い合わせ先

小瀬川水質保全連絡協議会

【事務局】 国土交通省中国地方整備局太田川河川事務所

TEL 082-222-9248（直通）

副所長

えすみ のぶよし  
江角 信良

管理第一課長

おかざき なおや  
岡崎 尚也