

入札説明書等に関する質問に対する回答

事業名：国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業

国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業 入札説明書等に関する質問に対する回答

No	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内容	回答
1	入札説明書	19	15	(3)	②	第二次審査	“・・・また、ヒアリングの実施方法は、第二次審査提出書類を使用して行う。”とありますが、PCやスクリーン活用、ヒアリング時間、ヒアリングの出席人数の制限、質疑時間等の詳細はご提示いただけませんかでしょうか。	ヒアリングの実施方法の詳細は、第二次審査提出書類を提出した入札参加者に別途指示します。 なお、入札説明書に記載のとおり、ヒアリングは第二次審査提出書類を使用して行ってください。
2	事業契約書(案)	27	第4章	第62条		技術提案の履行	提案書において前倒し提案を行った場合でも、事業者の責によらない事象で引き渡し予定日が延長されたことが協議書等により確認できた場合は、違約金は発生しないとの理解でよろしいでしょうか。	事業者の責によらないことが確認できた場合、ご理解のとおりです。
3	要求水準書	8	第2	2	(1)	調査業務 (1)調査項目	試掘箇所が増えた場合は、中国地方整備局と協議のうえ、設計変更の対象とする。とありますが、当初予定の試掘箇所数をご教示願います。	予定している試掘箇所は、電線共同溝工(特殊部)のマンホール、電力地上機器部、通信接続樹、分岐樹の74か所と橋梁部(下り線)の起終点部4か所を合わせた78か所を見込んでいます。
4	様式集及び記載要領	7	2	(2)	⑥	提案書	作成要領に“提案書(正本及び副本)の電子データをCD-Rに保存し、2部提出すること。”と記載されておりますが、電子データのファイルサイズがCD Rの容量を超える場合、DVD-Rでの提出はお認めいただけますでしょうか。	DVD-Rでの提出も認めます。
5	様式集及び記載要領	7	2	(2)	⑥	提案書	作成要領に“提案書(正本及び副本)の電子データをCD-Rに保存し、2部提出すること。”と記載されておりますが、ここでいう2部提出というのは、提案書の正本及び副本、それぞれ1部ずつということでしょうか。	電子データについては、正本1部、副本1部の合計2部を提出してください。
6	様式集及び記載要領	7	2	(2)	⑥	提案書	「提案書にあたっては、様式21～様式40を作成し、まとめて1冊にファイル綴じして、正本1部、副本1部を提出すること。ただし、提案書「資金調達及び収支計画」(様式26～様式28)はこの限りではなく、別途まとめて1冊にファイル綴じして、表紙及び背表紙には、提案書番号を明記のうえ、正本1部、副本1部を提出すること。」とありますが、表紙及び背表紙に明記する提案書番号をご教示をお願いします。	本回答公表後、入札参加者に対し個別にメール(keiyaku-koji@cgr.mlit.go.jp)にて提案書番号を交付します。
7	様式集及び記載要領	96				様式27-5	I. 施設費 i. 調査・設計業務費 設計費には、入札説明書添付9 入札時積算数量図面書 別紙11に記載の数量総括表のうち、詳細設計業務、家屋調査(事前・事後)ならびに試掘(詳細設計業務)を含むとの認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
8	様式集及び記載要領	96				様式27-5	I. 施設費 ii. 工事業務費のうち、支障移設費、電線共同溝費、引込・連系管費、舗装復旧費は、入札説明書添付9 入札時積算数量図面書の工事数量総括表より該当する箇所を入札者にて判断のうえ、それぞれの項目に振り分けて記載するとの認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。 ただし、引込・連系管費は対象業務ではないため、空欄としてください。
9	様式集及び記載要領	96				様式27-5	Ⅲ. 点検・補修費の点検業務費および補修業務費、Ⅳ. 台帳作成管理費、Ⅴ. 調整マネジメント業務費は、それぞれ入札説明書添付9 入札時積算数量図面書 別紙11に記載の数量総括表のうちいずれを記載すべきかご教示ください。	Ⅲ. 点検・補修費は台帳作成・管理を除く電線共同溝点検を、Ⅳ. 台帳作成管理費は台帳作成・管理を、Ⅴ. 調整マネジメント業務費は維持管理マネジメントを、記載してください。なお、補修業務費は当初計上していないため、空欄で構いません。
10	様式集及び記載要領	112				様式37	作成要領に“提案書については、応募企業及び構成企業並びに協力企業の社名や社章等、応募者を特定又は類推できる記載は行わないこと。”と記載されておりますが、様式39及び様式40は企業名がわかる形で提出してもよろしいでしょうか。 また、様式39及び様式40に企業名の記載が不可の場合は、提出するCD-R2部(正・副各1部)の内、副1部のみ企業名にマスキングした形で提出でよろしいでしょうか。	様式39及び様式40は、正のみ企業名を記載し、副は企業名をマスキングして提出して下さい。
11	事業者選定基準	8	第6	3		施設整備計画	“工事における品質確保及び安全性確保及び周辺交通への影響抑制についての方策”に、“・・・これらを確認できる実績及び根拠等の資料が示されているか。”と記載されております。この“根拠等の資料”については、様式-30に添付する形で提出すればよろしいでしょうか。また、根拠資料については、CD-Rへの電子データ(写し)での提出は不要でしょうか。	ご理解のとおりです。
12	事業者選定基準	10	第6	6		賃上げの実施	「6.賃上げの実施」について、グループで応募する場合にはグループの代表企業及び構成企業のすべてが賃金引上げ計画の表明を行っている場合に限り加点されるのでしょうか。または、賃金引上げ計画の表明を行っている企業及び行っていない企業の比率によって配点(35点)の一部が加点されるのでしょうか。ご教示ください。	すべての構成員が賃上げ実施を表明している場合に加点します。

国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業 入札説明書等に関する質問に対する回答

No	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内容	回答
13	入札時積算数量図面書 現場説明書追加事項	6～9				建設副産物	過去の山口国道事務所管内工事においては、特定建設資材廃棄物及び建設副産物の処分費を公表されているので同様に公表願います。	処分費の公表は行いません。
14	入札時積算数量図面書 数量総括表					詳細設計業務 各部設計	摘要に各部・仮設構造物詳細設計と記載がありますが、見積参考資料には管路部・特殊部・地上機器部・仮設構造物の記載があります。見積参考資料が正しいとの理解でよろしいでしょうか。	電線共同溝詳細設計の各部設計については、見積参考資料に記載のとおり、「管路部」、「特殊部」、「地上機器部」、「仮設構造物」を見込んでいます。
15	入札時積算数量図面書 数量総括表 工事監督業務					工事監督業務 工事監督支援の単位 について	積算基準に「想定される担当技術者が2人以下の場合は、0.5を乗じる」と記載がありますが、担当技術者は2人以下の認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
16	入札時積算数量図面書 数量総括表 点検・台帳・管理・マネジメント業務					点検・台帳・管理・マ ネジメント業務	電線共同溝点検(定期点検・台帳作成・管理)に対してには、交通誘導警備員の記載がありません。交通誘導警備員が必要な場合は、設計変更対応との理解でよろしいでしょうか。	電線共同溝点検(定期点検・台帳作成・管理)の交通誘導警備員については、維持管理費(点検・台帳・管理・マネジメント業務)の交通誘導警備員で見込んでおります。
17	入札時積算数量図面書 数量総括表 試掘(詳細設計業務)					試掘(詳細設計業務) 日当たり作業量の補正 試行について	事務連絡(国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長 平成23年3月31日 http://www.mlit.go.jp/common/000139689.pdf)によりますと、道路修繕工事、電線共同溝工事及び道路維持工事で、特定工種の日当たり作業量の補正の試行を行うとされておりますが、今回事業の予定価格の算出にあたっても本試行を適用していただけますか。適用している場合、本事務連絡に則り、入札時積算数量書の各要素で、日当たり作業量補正を実施していることを判別できる資料を提供願います。	本工事はご指摘の事務連絡の対象ではないため、補正は行っていないと。
18	入札時積算数量図面書 数量総括表 維持管理費(点検・台帳・管理マネジメント業務)					維持管理費(点検・台 帳・管理マネジメント 業務) 機械費	時間当たりの特殊運転手・燃料・機械損料を計上するという理解でよろしいでしょうか？	燃料・機械損料については時間当たりの数量を計上してください。 BH0.28m3の特殊運転手については、数量の計上漏れでしたので、労務費に計上します。なお、添付9入札時積算数量図面書の別紙-2 見積参考資料を修正します。
19	入札時積算数量図面書 数量総括表 維持管理費(点検・台帳・管理マネジメント業務)					維持管理費(点検・台 帳・管理マネジメント 業務) 材料費	特殊部構造図に記載の「T-25 i=0.4 500×960 シリンダー錠付」という理解でよろしいでしょうか？	そのとおりです。添付9入札時積算数量図面書の別紙-2 見積参考資料を修正します。
20	見積参考資料	1				埋戻し・締固め(中埋 砂)	中埋砂の仕様・規格をご教示願います。	公表している、別添-1 見積参考資料－材料単価諸元一覧表の「再生砂」の規格のとおり。
21	見積参考資料	28				交通誘導警備員	交通誘導警備員も「時間的制約を著しく受ける」補正対象でしょうか？	補正対象外です。
22	見積参考資料	31				フィルター層	フィルター層(砂)の仕様・規格をご教示願います	公表している、別添-1 見積参考資料－材料単価諸元一覧表の「フィルター材料」の規格のとおり。
23	見積参考資料	53				架空電線防護費	参考事項欄に積算条件が記載されていないので詳細内訳をご教示願います。	内訳については「入札説明書に対する質問回答(第1回)(R6.10.3)」のNo.83に対する回答のとおり。
24	見積参考資料	53				道路工事完成図作成 費	距離標の計測及び平面図の他に縦断面図の作成も対象でしょうか？	縦断面図のトレース作業は見込んでいません。

国道9号吉敷中電線共同溝PFI事業 入札説明書等に関する質問に対する回答

No	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	内容	回答
25	見積書参考資料					工事業務 日当り作業量の補正 試行について	事務連絡(国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長 平成23年3月31日http://www.mlit.go.jp/common/000139689.pdf)によりますと、道路修繕工事、電線共同溝工事及び道路維持工事で、特定工種の日当り作業量の補正の試行を行うとされておりますが、今回事業の予定価格の算出にあたって本試行を適用していますか。適用している場合、本事務連絡に則り、入札時積算数量書の各要素で、日当り作業量補正を実施していることを判別できる資料を提供願います。	No.17の質問に対する回答のとおり。
26	見積参考資料 (維持管理費)	1				材料費	蓋(材料費)の仕様・規格をご教示願います。	No.19の質問に対する回答のとおり。
27	見積参考資料 及び図面					電線共同溝工(特殊部)及び通信接続樹	ベルマウスの個数が見積参考資料と図面で相違が散見されますが、どちらが正しいか？	図面が正しいです。添付10見積参考資料を修正します。