

第5回 島地川ダム水質改善検討委員会

平成22年12月14日

国土交通省 中国地方整備局
山口河川国道事務所

本日の委員会のまとめ

まとめ

■ 高濃度酸素溶解装置の暫定運用の時点修正

→事務局案で了承する。

■ 水質モニタリング計画の時点修正

→底層部(EL.250m以深)の鉄、マンガンについては、懸濁態と溶解性の分析を行うことを検討すること。

→pHについて可能であれば継続測定項目とすること。

→底泥について沈降して蓄積される重金属類を確認するため、測定項目及び頻度を検討すること。

■ 流入ヒ素対策

- 鉄、マンガンについても物質収支を検討すること。
- その他の流入ヒ素対策についても検討すること。

■ アオコ対策装置の運用ルール

- 事務局案で了承する。

■ 全体

- 調査結果については年度途中においても委員に確認を行い、運用に反映すること。